



Szervezeti és Működési Szabályzat

3. sz. melléklet

Tűzvédelmi szabályzat

2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

A Magyar Kolping Szövetség 1035 Budapest, Vihar u. 8. sz. alatti központi épülete (a hozzá tartozó udvarral együtt), **valamint a Kolping erdei Ház** a „Mérsékeltén tűzveszélyes” „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Tűzvédelmi vezető

A Magyar Kolping Szövetség tűzvédelmi vezetője az Országos Titkár.

Feladatai:

- Ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok betartását, intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről.
- Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésén.
- Elvégzi az MKSZ munkavállalóinak tűzvédelmi oktatását.
- Gondoskodik a kézi tűzoltó készülékek évenkénti felülvizsgálatáról.
- Gondoskodik a villamos berendezések (a villamos hálózat is) 9 évenkénti tűzveszélyességi felülvizsgálatáról.

Tűzvédelmi megelőző intézkedések

- Az MKSZ helyiségeit csak a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- A munkahelyen a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi szabályok érvényesülését.
- Az MKSZ területén tűzveszélyes munkát végezni tilos.
- Külső vállalkozó csak a tűzvédelmi vezető jóváhagyásával végezhet tűzveszélyes munkát (pl. hegesztés).
- Égő dohány neműt, gyufát tilos olyan helyen eldobni, ahol az tüzet okozhat.
- Dohány neműt, gyufát, a hamutartó tartalmát papírkosárba dobni tilos.
- A központi épület földszinti fogadó-jában, az emeleti folyosón, **valamint a Kolping erdei Ház folyosóin** 1-1 halonnal oltó kézi tűzoltó készülék helyezendő el jól látható módon.
- Minden telefonkészülék mellé ki kell függeszteni a tűzoltóság telefonszámát.
- Az elektromos készülékek áramtalanításáról a munkaidő befejezésekor a helységet utoljára elhagyó személynek gondoskodnia kell.
- Közlekedési utakat, kijáratokat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- Az irodákban, tárgyalókban, szállás-szobákban tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos.

Tűzvédelmi oktatás

Az MKSZ munkavállalóit munkába álláskor, illetve évenként egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást az Országos Titkár végzi oly módon, hogy a „Tűzvédelmi oktatási tananyag”-ot írásban átadja a dolgozónak, aki ennek elsajátításáról írásban nyilatkozik („Tűzvédelmi oktatási nyilatkozat”)

Teendők tűz esetén

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról tudomást szerez, köteles az állami tűzoltóságot késedelem nélkül értesíteni a 105 telefonszámon. Minden tüzet jelezni kell a tűzoltóságnak, még az oltottat is!

Már a tűzjelzési feladat elvégzése alatt a munkavállalók a helyszínen lévő tűzoltó készülékkel kíséreljék meg a tűz oltását. Elektromos berendezés tüzeit vízzel oltani tilos!

Tűzvédelmi oktatási tananyag

A tűzvédelmi szabályok betartása minden munkatársra kötelező érvényű.

Ezen oktatási anyagunk célja, hogy a tűzvédelmi előírások elsajátítását elősegítse és egyben figyelemfelhívás a tűz megelőzésére.

Az égés fogalma

Az égés bonyolult fizikai és kémiai folyamatok összessége.

Köznapi értelemben az égés tűz, amely füstöléssel, lánggal, hő- és fénysugárzással jár.

Az égés feltételei

- éghető anyag,
- levegő (oxigén),
- hőforrás

és e három feltétel egy időben, egy helyen való együttléte.

Az égés feltételeinek megszüntetése

- az éghető anyag eltávolítása,
- az oxigén eltávolítása,
- az éghető anyag hőmérsékletének csökkentése.

A tűzoltó készülékek csoportosítása (Színük piros!)

Típus	Jele
• porral oltók	P
• vízzel oltók	V
• habbal oltók	H
• halonnal oltók	+
• szén-dioxiddal oltók	CO ₂

A tűzoltó készülékek tulajdonságai

Porral oltó: olyan tűzoltó készülék, amelyből az üzembe helyezéskor felszabadított, vagy fejlesztett hatóanyag nyomása az oltóport irányíthatóan lövelli ki. A szelepkerék elforgatása, vagy törőszeg működtetése után néhány másodpercet várjunk (számoljunk 15-20-at), hogy a hajtógáz az oltóport fel tudja lazítani. Csak ezután nyissuk ki a készülék (tömlő) pisztolylövőkéjét, vagy más elzáró szerkezetét. A kilövellő porsugarat mindig a lángzónára és ne a tűzfészekre irányítsuk. Az oltópor ugyanis láng oltására alkalmas, de parázs oltására nem. A készülék szakaszos működtetésű, amíg töltet van benne, többször is indítható.

Halonnal oltó: olyan tűzoltó készülék, amely üzembe helyezéskor a belenyomott gáz és az oltóanyag saját nyomásra irányíthatóan lövelli ki az oltóanyagot. Az oltóanyag tulajdonképpen oltógáz, közelebbről több halogén elemet tartalmazó telített szénhidrogén.

A halonnal oltók rendkívül jó oltóhatásúak. Hasonlóan a porral oltóhoz, oltóanyagát a lángzónára kell irányítani.

Ugyancsak szakaszos működtetésűek, a tűz újragyulladásakor ismételten használhatók.

Szén-dioxiddal oltók: olyan tűzoltó készülékek, amelyekből üzembe helyezéskor a szén-dioxid saját nyomás hatására, irányíthatóan áramlik ki, hatását hőelvonás útján fejti ki.

Mindhárom típus alkalmas elektromos tüzek oltására.

Vízzel, habbal oltóval elektromos tüzek oltása tilos!

Tűz jelzése

Minden keletkezett tüzet, még az oltottat is jelenteni kell:

- 1) tűzoltóságnak a 105
- 2) az Országos Tűkártnak.

Tűz jelzésekor közölni kell:

- a) a tűzkár pontos helyét, címét,
- b) mi ég, milyen káreset történt,
- c) van-e emberélet veszélyben,
- d) a jelzést adó neve, a jelzésre használt telefon száma.

Tűzveszélyességi osztályok

- Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (jelzése „A”).
- Tűz- és robbanásveszélyes (jelzése „B”).
- Tűzveszélyes (jelzése „C”).
- Mérsékelt tűzveszélyes (jelzése „D”).
- Nem tűzveszélyes (jelzése „E”).

Irodákra, általános helyiségekre és tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi előírások

A tűzvédelmi előírások betartásáért a mindenkori vezető, illetve a helyiséget utoljára elhagyó személy a felelős.

A helyiségben lévő papírkosárba égő gyufát, dohány neműt dobni, vagy hamutartót üríteni tilos!

A helyiségben a városi telefon mellé a tűzoltóság telefonszámát ki kell függeszteni.

A fűtés célját szolgáló radiátoron és annak 30 cm-es körzetében éghető anyagot tárolni, elhelyezni tilos!

Elektromos árammal működő berendezések (írógép, számítógép) áramtalanításáról a munkaidő befejezésekor az irodában dolgozónak gondoskodnia kell.

A közlekedési utakat, kijáratokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

Elektromos kávéfőző, illetve gyorsmelegítő, mikrohullámú sütő kizárólag csak az erre rendszeresített teakonyhában üzemeltethető.

A hőtermelő elektromos berendezések alá (kávéfőző) nem éghető anyagból készült hőszigetelő alátétet kell elhelyezni.

Az elektromos berendezések javítását, a hálózat bővítését csak szakember végezheti.

A helyiségben tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos!

Villamos berendezést csak a rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni.

Tűzrendészeti szabálysértés

Szabálysértést követ el és pénzbírással sújtható az, aki a megelőző tűzvédelmi rendelkezéseket, vagy a kötelező szabványban, jogszabályban, szabályzatban foglalt tűzvédelmi előírásokat megszegi, a kötelező tűzrendészeti oktatásban való részvételt megtagadja, vagy az oktatásban nem vesz részt.

Kelt, Budapest, 2011. december 10.

Hudson Judit
országos titkár

Tűzvédelmi oktatási nyilatkozat

Név:

Munkakör:

A Nyilatkozattétel időpontja:

Az oktatás tárgya:

- az égés feltételei, tűzoltási módok,
- a tűzoltó készülékek csoportosítása és használata,
- a tűz jelzése,
- megelőző tűzvédelmi rendelkezések,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei.

Alulírott elismerem, hogy a megelőző tűzvédelmi oktatási anyagot átvettem, a leírtakat elsajátítottam, betartását magamra nézve kötelezően elismerem és azt felelősségem tudatában végrehajtom.

Oktató

Oktatott